



Energie für Schleswig-Holstein GmbH (ESH)
Kirchhofallee 21-23
24103 Kiel

Anlage 4 zu den TAB-Wärme der ESH für das Versorgungsgebiet "Krützkrog" - Datenblatt des Nahwärmenetzes "Krützkrog" -

Betriebstemperaturen Nahwärmenetz (Primärseite):

Max. Vorlauftemperatur im Winter:	80°C
Max. Vorlauftemperatur im Sommer:	70°C
Max. zulässige Rücklauftemperatur:	40°C

Betriebsbedingungen für die Kundenanlage:

Max. Vorlauftemperatur der Heizung:	60°C
Max. zulässige Rücklauftemperatur der Heizung:	40°C
Max. zulässige Rücklauftemperatur der raumluftechnischen Anlagen:	35°C
Auslegungsrücklauftemperatur der BWW-Bereitung:	30°C
Rücklauftemperaturbegrenzung der BWW-Bereitung:	40°C
Warmwassertemperatur:	60°C
Max. zulässiger Druckverlust über den Wärmeübertrager (Primärseite):	200 mbar