

Anlage 1 zu den TAB-Wärme der ESH das Versorgungsgebiet „Krützkrog“ – Dimensionierung von Kernbohrungen und Auswahl von Ringraumdichtungen

DN [-]	DA [mm]	Durchmesser Kernbohrung [mm]	Spezifikation Ringraumdichtungen (1 x Fernwärme und 1 x Datenkabel pro Hausanschluss)	Gebäude- art
25	180	250	Doyma Curaflex, Typ C 40, doppelt dichtend, (gegen drückendes Wasser), Fernwärme	EFH/DH
32	200	300	Doyma Curaflex, Typ C 40, doppelt dichtend, (gegen drückendes Wasser) , Fernwärme	MFH
-	30	80	Doyma Curaflex Nova Uno (gegen drückendes Wasser), Datenkabel	Alle